



TYPGODKÄNNANDE 1102

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: TAPPVATTEN
KOPPLINGR
 Presskoppling för tappvatten

BBR 6:62
BSAB: PN

Innehavare

FRABO S.P.A, CORSO DI PORTA ROMANA N. 63, 20122 MILANO, ITALIEN
 Tel: +39-0372 95742. Fax: +39-0372 95886.

Produktnamn: Frabopress 316 Securfrabo

Frabopress 316 Securfrabo är en presskoppling av rostfritt stål för anslutning i rostfria stålårsinstallationer.

Godkända för dimensionerna: Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 och 54 mm.

Avsedd användning

Vid montage tillsammans med godkända rostfria rör i standarddim. kan kopplingen användas för system ämnade för varmt- resp. kallt tappvatten samt värmevatten inom byggnader. Försett med läckageindikering för opressade kopplingar.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62
Utförning	6:625

Godkännandet gäller för kontinuerlig varmvattentemperatur ej överstigande 70° C vid högsta drifttryck 1 MPa. Kan kortvarigt utsättas för vatten med temperaturer ej överstigande 95° C.

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, (SFS 2010:900), Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

1. Beständighet
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön
4. Säkerhet vid användning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2012-09-19
Bilaga 3: Produktmärkning	2012-09-19
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2012-09-19
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2012-09-29

Kiwa Swedcert

Campus Gräsvik 1
 371 75 Karlskrona
 Sweden
 Tel 0455-30 56 00
 Fax 0455-104 36
 bygg@kiwa.se
www.kiwa.se



Beslutsdatum: 2012-09-19

Diarienummer: 561/12

Giltigt till: 2017-09-18

Kiwa Swedcert

Bertil Wolgast
 Tekniskt Samordningsansvarig

Magnus Jerlmark
 Tekniskt ansvarig