



DICHIARAZIONE

relativa ai raccordi a pressare in rame e bronzo serie

FRABOPRESS

in ottemperanza a quanto disposto dalla norma UNI TS 11147:2008 - Paragrafo 8

FRA.BO SPA

Via Cadorna 30

25027 Quinzano D'Oglio (BS) - ITALY

con riferimento a quanto disposto dalla norma UNI 7129:2015 ai paragrafi 5.1 e 5.2

DICHIARA

che gli impianti di distribuzione gas realizzati con raccordi in rame e bronzo a pressare della serie FRABOPRESS devono essere sottoposti a

- verifica di tenuta ad alta pressione con valori di pressione di prova non inferiore a 2 bar per 15 minuti;
- verifica di tenuta in conformità a quanto disposto ai paragrafi 5.3 e 5.4 della norma UNI 7129:2015;

I raccordi FRABOPRESS sono prodotti nell'ambito di un sistema di qualità aziendale Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Quinzano d'Oglio, Gennaio 2016

FRA.BO S.p.A.

Ing. Fausto Ungari

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fausto Ungari', written over a faint circular stamp.

