

TYPGODKÄNNANDE 1103

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

**SAKORD: VATTENINSTALLATION
KOPPLINGAR**
Presskoppling för värmevatten

BBR 6:62

BSAB: PN

Innehavare

FRABO S.P.A, CORSO DI PORTA ROMANA N. 63, 20122 MILANO, ITALIEN
Tel: +39-0372 95742. Fax: +39-0372 95886.

Produktnamn: Frabopress C-steel Securfrabo

Frabopress C-steel Securfrabo är en presskoppling av stål för anslutning i stålrörsinstallationer.

Godkända för dimensionerna: Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 och 54 mm.

Avsedd användning

Vid montage tillsammans med godkända stålrör i standarddim. kan kopplingen användas för system ämnade för varm och värmevatten inom byggnader. Försett med Läckageindikering för opressade kopplingar.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62
Utformning	6:625

Godkännandet gäller för kontinuerlig varmvattentemperatur ej överstigande 70° C vid högsta drifttryck 1 MPa. Kan kortvarigt utsättas för vatten med temperaturer ej överstigande 95° C.

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, (SFS 2010:900), Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

1. Beständighet
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön
4. Säkerhet vid användning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2012-09-19
Bilaga 3: Produktmärkning	2012-09-19
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2012-09-19
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2012-09-29

Kiwa Swedcert
Campus Gräsvik 1
371 75 Karlskrona
Sweden
Tel 0455-30 56 00
Fax 0455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se




1913
PBL

Beslutsdatum: 2012-09-19

Diarienummer: 562/12

Giltigt till: 2017-09-18

Kiwa Swedcert


Bertil Wolgast
Tekniskt Samordningsansvarig

Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig