



DICHIARAZIONE DI IDONEITA' ANTINCENDIO

relativa al sistema di raccordi a pressare e tubi in acciaio al carbonio serie

FRABOPRESS C-STEEL SECURFRABO

FRA.BO SPA

Via Cadorna 30

25027 Quinzano D'Oglio (BS) - ITALY

DICHIARA

che il sistema di raccordi a pressare e tubi zincati in acciaio al carbonio FRABOPRESS C-STEEL SECURFRABO è conforme alla norma UNI 11179 - "Raccordi a pressare per tubazioni metalliche" e, pertanto, è idoneo alla realizzazione di impianti antincendio realizzati in conformità a quanto prescritto dalla Norma UNI EN12845 - *Installazioni fisse antincendio – Sistemi automatici a Sprinkler*.

La realizzazione degli elementi del sistema FRABOPRESS C-STEEL SECURFRABO avviene nell'ambito di un Sistema di Gestione Certificato ISO 9001.

Quinzano d'Oglio, Febbraio 2012

Responsabile Qualità

Ing. Fausto Ungari

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fausto Ungari', written over the printed name.

