

GODKENDELSESINDEHAVER:

Fra-Bo S.p.A.
Via Cadorna 30
IT-25027 Quinzano d'Óglio BS
Telefon: +39 030 9925711
Telefax: +39 030 9924127
Internet: www.frabo.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:

Presfittings til rustfri stålrør

FRABOPRESS 316 Securfrabo

**type Securfrabo
dim. 15 – 54 mm**

FABRIKAT:

Fra-Bo S.p.A., Italien

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: fb eller FRA-BO
- Dimension

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med TZW, Tyskland.

For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Presfittings anvendes i brugsvandsinstallationer for koldt vand til samling af VA-godkendte rustfri stålrør i dimensionerne 15 -54 mm.

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

FRABOPRESS presfittings må kun monteres, hvor vandets chloridindhold er mindre end 150 mg/l. Se Bemærkninger.

Installationene skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BEMÆRKNINGER

Oplysninger om vandets chloridindhold fås hos vandværket

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

| | |
|-----------|---|
| Udførelse | Presfittings er udformet som en muffe med spor for tætningsring. Rør og presfitting samles ved anvendelse af et elektromekanisk presseværktøj. |
| Materiale | Presfittings er rustfrit stål, type AISI 316L/1.4404. Tætningsringene er af gummi. |
| Dimension | 15, 18, 22, 28, 35, 42 og 54 mm |


Thomas Bruun